

標準/耐塩/耐重塩共用 機器本体・防振架台共用 適用防振架台 1-DAM005(#E2) 1-DAM006(#E2) AGWJ280E1(OS式) AGWJ280E4(OS式)		高置 A H 架台仕様書			
		型式		N-AHDG1400A-10	
		機器			
		現場名			
		系統名			
架台質量		124 kg			
主材		L75x75xt6		SS400	
表面処理		溶融亜鉛めっき		HDZ45	
ゴムパット		—			
耐震基準		1.5 G			
＜付属品＞					
機器固定ボルト		溶融亜鉛めっき			
M16x50L (平Wx2, NTx2付)		4 組			
防振架台固定ボルト		溶融亜鉛めっき			
M16x80L (平W, 角W, NTx2付)		4 組			
＜備考＞					
1. 架台の据付					
底面全体で水平面に設置してください。					
2. アンカーボルトは含まれておりません。					
先様にてご用意ください。					
3. 本書中の規格値は相当仕様です。					
4. 品質改善のため製品の仕様は予告無く					
変更する場合があります。					
番号					
日付		改訂記事			
'19.03.28		適用防振架台追加			
'19.04.01		適用防振架台追加			
発行日		承認	設計	作図	
'17.09.07		加納	内野	内野	
ネミー株式会社					
図番		3-DAG118#B1-10			

1420 338.5743338.5 1026 3595645 ※ 936 35 ※ 防振架台固定ボルト孔 (4-φ20) 226226 ※ 1180 12045 機器固定ボルト孔 (4-φ20)		型式シール 検査シール 短手棧有り 1000 200	
---	--	---	--

＜アンカー寸法図＞ SCALE= 1:20		＜アンカー部詳細＞(対面对称形状)	
アンカーボルト参考		アンカーボルト参考	
接着系アンカー : M16		接着系アンカー : M16	
有効埋め込み深さ : 110mm以上		有効埋め込み深さ : 110mm以上	
6564564565 65 896 65 アンカーボルト孔 (6-φ20)		100 50 12.5 100 65 10 φ20 t6 4-C10 端柱 100 50 12.5 100 65 10 φ20 t6 4-C10 中柱	