

機器本体・防振架台共用
適用防振架台
1-HTA207(#E2)

高置BH架台仕様書

型式 N-BHH930S-3

機器

現場名

系統名

架台質量 17 kg

主材 t3.2 SS400

表面処理 溶融亜鉛めっき

2種・HDZ45

適用地域 標準・塩害・重塩害地域

耐震基準 2.0 G

<付属品>

機器固定ボルト 溶融亜鉛めっき

M10x40L (平Wx2, NTx2付) 4組

防振架台固定ボルト 溶融亜鉛めっき

M10x60L (平W, 角W, NTx2付) 4組

<備考>




1. 架台の据付
底面全体で水平面に設置してください。
2. アンカーボルトは含まれておりません。
先様にてご用意ください。
3. 本書中の規格値は相当仕様です。
4. 品質改善のため製品の仕様は予告無く
変更する場合があります。

番号	日付	改訂記事

発行日	承認	設計	作図
'19.05.16	内野	小西	小西


ネミー株式会社

図番 3-HTR147#B1-3




<アンカー寸法図> SCALE= 1:20


アンカー金具取付 (A)



アンカー金具取付 (B)



アンカー金具取付 (C)



<レベル調整>

アンカー金具を上下にスライドさせて
レベルを調整します。
架台全体の嵩上げには使用しないで
ください。
アンカーボルト参考
接着系アンカー : M12
有効埋め込み深さ : 90mm以上

