

防振架台仕様書

型式	N-SPD1750FC		
機器			
現場名			
系統名			
架台質量	39 kg		
防振材(コイルスプリング)			
NS250-45	2.90[kgf/mm]	4 個	
NS250-100	6.44[kgf/mm]	4 個	
上ベース	□60x30xt2.3	17.4 kg	
下ベース	□60x30xt2.3	16.6 kg	
耐震ストッパーボルト	M16	4 本	
耐震基準	2.0 G		
表面処理	溶融亜鉛めっき 2種・HDZ40		




適用地域	標準・塩害地域		
＜付属品＞			
機器固定ボルト	溶融亜鉛めっき M12x70L (平Wx2, NTx2付)	4 組	

＜備考＞			
------	--	--	--

番号	日付	改訂記事
△	'18.09.26	型式追加
△	'20.03.23	図枠更新

発行日	承認	設計	作図
'18.08.08	加納	内野	内野

ネミー株式会社			
図番	1-DAB313		



- ＜注記＞
- 架台の据え付け
据付面の水平を確保願います。
不連続基礎や鉄骨への設置では支持面積を極力広くしてください。
 - アンカーボルトは含まれておりません。
先様にて用意ください。
 - 防振材の初期配置は理論上のものです。
状況に応じてレベル調整をお願い致します。
レベル調整は防振材の移動で行います。
 - ストッパーの調整
機器設置後に左図 ① ② 共に1~2mm程度
隙間を開けてください。
 - 品質改善のため製品の仕様は予告無く変更する
場合があります。