



6 台連結



〈アンカー寸法図（下ベース基準）〉



## 防振架台仕様書

|                |                                          |                |    |
|----------------|------------------------------------------|----------------|----|
| 型式             | NSCO-UPE61NC                             |                |    |
| 機器             | USX EDGE / EDGE32                        |                |    |
| 現場名            |                                          |                |    |
| -----          |                                          |                |    |
| 系統名            |                                          |                |    |
| 架台質量           | △ 6x103= 618 kg                          |                |    |
| 防振材(コイルスプリング)  |                                          |                |    |
| NS181-180      | 7.42[kgf/mm]                             | 6x10 個         |    |
| NS181-240      | 9.89[kgf/mm]                             | 6x 2 個         |    |
| 上ベース           | □75x75xt2.3                              | 6x52.9 kg      |    |
| 下ベース           | □60x60xt2.3                              | 6x39.5 kg      |    |
| 耐震ストッパーボルト     | M20                                      | 6x 6 本         |    |
| 耐震基準           | 2.0 G                                    |                |    |
| 表面処理           | 溶融亜鉛めっき<br>2種・HDZ40                      |                |    |
| 適用地域           | 標準・塩害地域                                  |                |    |
| <付属品>          |                                          |                |    |
| 機器固定ボルト        | 溶融亜鉛めっき<br>M16x120L (平Wx2, NTx2付) 6x 4 組 |                |    |
| 架台連結ボルト        | 溶融亜鉛めっき<br>M16x190L (角Wx2, NTx2付) 6x 4 組 |                |    |
| <適用> △△        |                                          |                |    |
| RUA-UP51(1・2)* |                                          | RUA-GP33(1・2)* |    |
| RUA-UP56(1・2)* |                                          | RUA-GP42(1・2)* |    |
|                |                                          | RUA-GP51(1・2)* |    |
|                |                                          | RUA-GP56(1・2)* |    |
|                |                                          | RUA-GP672*     |    |
| 番号             | 日付                                       | 改訂記事           |    |
| △              | '21.02.09                                | 架台質量再計算・適用追加   |    |
| △              | '22.07.28                                | 適用更新           |    |
|                |                                          |                |    |
|                |                                          |                |    |
|                |                                          |                |    |
| 発行日            | 承認                                       | 設計             | 作図 |
| '17.04.12      | 加納                                       | 内野             | 内野 |
| ネミー株式会社        |                                          |                |    |
| 図番             | 1-TCC364-J06                             |                |    |