

ネミー 防振架台仕様書
標準型防振架台

型 式 N S F 0 9 0 2 - 2 0 0 8

対象機種

機器質量 k g

架台質量 1 8 k g

防振材名 N S - 2 5 9 - 2 0

防振材数 5 パネ定数 $1.33 \frac{\text{kg}}{\text{mm}}$

レベル調整 防振材の移動

機器固定 M 8 × 4 組

仕上 ・ 溶融亜鉛メッキ
(2 種 ・ H D Z 4 0)
・ 付属ボルト
ー 溶融亜鉛メッキ

その他： ・ アンカーボルトは先様
にて御手配願います。

殿



番号 日 付 訂 正 記 事

△ ' 07.07.18 穴径変更 $\phi 24 \rightarrow \phi 18$ に変更

日 付 承 認 設 計 作 図


' 04.01.15 小林 道躰 末永

静かな環境をつくる
ネミーファウンデーションシステム
ネミー (株) ・ ネミー工業 (株)
1 - X X Z 0 3 2



< 注 >
上下ベースの仕様は
異なります。

基礎図



* 全面基礎が標準です。

アンカー及びストッパー

