

△2		特定現場様向け仕様	ドレンパン取付仕様	耐重塩仕様	防振架台仕様書			
△1		コイルスプリング式防振						
(正面側)								
出荷時=260 荷重時=255								
アンカーボルト孔 (6-φ14)								
△1					型式			
△2					R I - M D S E T - D P E - A			
					機器			
					機器質量			
					現場名			
					系統名			
					架台質量 93 kg			
					ドレンパン質量 22 kg			
					防振材 NS141-65 12 個			
					上ベース □75x75xt3.2 47.3 kg			
					下ベース □60x60xt3.2 35.5 kg			
					ドレンパン t1.5 (SUS316)			
					耐震ストッパーボルト M20 4 本			
					耐震基準 2.0 G			
					表面処理 (防振架台) 溶融亜鉛めっき 2種・HDZ45			
					表面処理 (ドレンパン) 脱脂処理			
					＜付属品＞			
					機器固定ボルト 溶融亜鉛めっき M10x110L (平W, 角W, NTx2付) 8 組			
					＜備考＞			
					○防振架台 : 1-MDP321#E2			
					○ドレンパン: 3-MDP045#E2			
＜アンカー寸法図＞ SCALE= 1:20					番号			
					日付			
					改訂記事			
					△1 ' 20. 06. 22 注記追加			
					△2 ' 22. 05. 12 注記変更			
					発行日			
					承認			
					設計			
					作図			
					' 18. 03. 22			
					加納			
					内野			
					内野			
					ネミー株式会社			
					図番			
					1-MDP321#E2-D			